



LEGENDA GRAFICA
(simboli grafici UNI)

SISTEMA DI VIE D'USCITA		Percorso di uscita verso fatis
		Percorso di uscita orizzontale
		Percorso di uscita verso il basso
ESTINTORI		Estintore portatile
		Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		Attacco per autopompa singolo e doppio
		Porta resistente al fuoco
APERTURE		Porta resistente al fuoco

LEGENDA (piano primo interrato)
(ATTIVITA' DI VENDITA SPECIALISTICA)

Numero totale di uscite	n. 5
Larghezza delle uscite	n. 2 m. 1,50 n. 1 m. 1,80 n. 1 m. 1,15
Numero totale di moduli	mod. 12
Capacità di deflusso	Pers/mod 37,5
Capacità totale di evacuazione	Persone 412
Superficie in pianta	mq 1550
Densità di affollamento	Pers./m ² 0,1
Massimo affollamento ipotizzabile	Persone 155
Lunghezza massima delle vie di uscita	m. 30
Numero di scale	n. 5
Larghezza delle scale	n. 2 m. 1,50 n. 1 m. 1,90 n. 1 m. 1,10

LEGENDA (piano primo interrato)
(STORIA MERCAT GIOIELLERIA)

Numero totale di uscite	n. 2
Larghezza delle uscite	n. 2 m. 0,90
Numero totale di moduli	mod. 2
Capacità di deflusso	Pers/mod 37,5
Capacità totale di evacuazione	Persone 75
Superficie in pianta	mq 300
Densità di affollamento	Pers./m ² 0,1
Massimo affollamento ipotizzabile	Persone 30
Lunghezza massima delle vie di uscita	m. 30
Numero di scale	n. 2
Larghezza delle scale	n. 1 m. 1,10 n. 1 m. 0,76

ATTIVITA' DI VENDITA SPECIALISTICA: DVD, CD MUSICALI SPARTITI MUSICALI, VIDEOCASSETTE, MUSICASSETTE, STRUMENTI MUSICALI E LIBRI
 APPROVATA CON N.O.P. N°72840 DEL 14-12-1999 (ampliamento)
 N°72840 DEL 06-09-1994 (ampliamento)
 N°72840 DEL 04-12-1985
 N°72840 DEL 17-05-1984

(*) secondo circolare n°75 del 03/07/1967 "Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, emersi, ecc."
 e secondo circolare n°5210/418/4 del 17/02/1975 "Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 87 dell'elenco allegato al D.L. n°1973 del 27/09/1965 - Particolari modifiche alla Circolare n°75 del 03/07/1967"

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
 Tutti i locali sono coperti da impianto di rivelazione e segnalazione automatica incendi e da segnalazione ottica e acustica di allarme antincendio
 NOTE:
 -TUTTE LE ZONE DELL'ATTIVITA' SONO PROTETTE DA IMPIANTO ANTINCENDIO A CASSETTE UNI 45.
 -TUTTE LE ZONE DELL'ATTIVITA' SONO PROTETTE DA IMPIANTO AUTOMATICO TIPO SPRINKLER.
 -TUTTE LE ZONE DELL'ATTIVITA' SONO DOTATE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.
 -TUTTA L'ATTIVITA' E' DOTATA DI IMPIANTO MECCANICO DI ESTRAZIONE FUMI D'INCENDIO

TABELLA TIPOLOGIA ESTINTORI

tipo di estintore	superficie protetta da un estintore attività commerciale
E > 13A - 89B-C	200 m ²



cliente MESSAGGERIE MUSICALI S.p.A. Galleria del Corso, 2 20100 - MILANO	N° preventivo 3038	N° disegno 17511	4
Progettista Livraghi	Scala 1 : 100	Data 10.02.05	
titolo Negozio di : Corso Vittorio Emanuele, 18 20100 Milano PROGETTO ANTINCENDIO ATTIVITA' COMMERCIALE progetto di VARIANTE alla pratica n°300724 Messaggerie Musicali PIANO PRIMO INTERRATO	Agg.	Descrizione	
PROGETTAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE Sede legale e Off. tecnico: Via Breslan, 21 - 20126 Milano Tel. 0227000749 - 0227001545 Fax. 02270000591 e-mail: tecnoprogen@tin.it www.tecnoprogen.it			

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno facendone divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o di altre senza nostra autorizzazione.



file: P:\disegno\messaggerie_musicali\cpr\progetto_mv\p1\INTERRATO_AUG23-07-04_spe.dwg